



221601060139
有效期2028年3月20日

检测报告



报告编号: HN2025-0187

报告编号: HN2025-0187

检测项目: 委托检测

委托单位: 泌阳县丰和新能源电力有限公司

检测类别: 废水(来样检测)



检测报告

送检单位

送检地址

委托检测项目

检测日期

报告编号

报告日期: 2023年4月4日

报告编号: ZYTHB2023-0487 分析日期: 2023年4月4日

检测项目

1) 废水

样品名称	采样日期	检测项目	检测结果
20487-01	4月3日取样样品一	氨氮	0.730
20487-02	4月3日取样样品二	氨氮	0.730
20487-03	4月3日取样样品三	氨氮	0.730

检测项目	检测结果	单位	样品名称
氨氮	0.730	mg/L	样品四

检出限:

附表: 本次检测所依据的检测标准(方法)及限值

名称	检测标准	单位	限值	检测方法
氨氮	GB 8961-2013	mg/L	0.5	纳氏试剂分光光度法
氨氮	GB 18918-2002	mg/L	15	纳氏试剂分光光度法

